

«УТВЕРЖДАЮ»

Прокурор Мясниковского района
старший советник юстиции

_____ Д.А. Шлаев

«___» февраля 2025 года

**«Исполнено решение суда об обустройстве внутренней системы
пожаротушения»**

Прокуратурой Мясниковского района проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в МКУК «ДК Калининского сельского поселения».

По результатам проведенной проверки установлено, что здание клуба при вместимости зрительного зала до 300 мест включительно не оборудовано пожарными кранами системы внутреннего противопожарного водопровода.

С целью устранения выявленных нарушений 09.02.2024 директору МКУК «ДК Калининского сельского поселения» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, однако действенных мер, направленных на оборудование пожарными кранами системы внутреннего противопожарного водопровода, не принято.

В связи с чем, прокурором района в Мясниковский районный суд Ростовской области направлено исковое заявление о принудительном исполнении требований прокурора, которое рассмотрено и удовлетворено.

По результатам повторной проверки в январе 2025 года установлено, что решение суда исполнено, здание МКУК «ДК Калининского сельского поселения» оборудовано пожарными кранами системы внутреннего противопожарного водопровода.

Заместитель прокурора Мясниковского района

младший советник юстиции

В.И. Васильев